



## CHECKLISTE TIL OVERFLADE

### ENTREPRISEOPLYSNINGER

Firmanavn: .....
Projektadresse: .....
Ansvarlig: .....
Bygning: ..... Opgang: ..... Lejlighed: .....
Hovedentreprenør: ..... tlf: .....
Projektleder: .....

### UDFØRELSESKONTROL:

Pkt.	Kontrollemne.	Kontrolmetode	Dato	Kontrolpkt opfyldt		Initial
				Ja	Nej	
1	Er overfladen ensartet glat uden revner oprivninger eller skæmmende ujævnheder.	Visuelt				
2	Overholder overfladen den angivet maksimale planhedsafvigelse på 1 meter retskinne.	Måles.				
3	Er overfladen hvidtør.	Visuelt				
4	Overholder overfladen den angivet minimale sammenhængsstyrke.	Aftræksforsøg				
5	Kan overfladen slibes uden at smuldre.	Slibning med karborundumsten nr. 80.				
6	Er underlaget tørt	Visuelt.				
7	Overfladen må ikke udvise væsentlig afsmitning.	MBK afprøvning A5 min. klasse 8				

Vedr. vejledning og bemærkninger se side 2

- Afvigelser udbedret

Dato .....

Underskrift.....

( Den ansvarlige for kvalitetssikringen)

