



# CHECKLISTE TIL UNDERLAG FOR FLISER

## ENTREPRISEOPLYSNINGER

Firmanavn: .....
Projektadresse: .....
Ansvarlig: .....
Bygning: ..... Opgang: ..... Lejlighed: .....
Hovedentreprenør: ..... tlf: .....
Projektleder: .....

## UDFØRELSESKONTROL

Pkt.	Kontrollemne.	Kontrolmetode	Dato	Kontrolpkt. opfyldt		Initial
				Ja	Nej	
1	Er temperaturen i rummet min. 5 °C.	Måles.				
2	Er temperaturen i bygningsdelen min. 5 °C.	Måles.				
3	Er underlaget rent for olie, fedt og lign.	Vand påsprøjtes. Det konstateres om det preller af.				
4	Er underlaget rent for støv, snavs, mørtelrester, løse dele og lign.	Underlaget koster med en stiv kost. Det konstateres om støv og andet hvirvles op.				
5	Er underlaget bæredygtigt (er pudslaget skruet, er pladevægge gulve understøttet og tilstrækkeligt fastskruet)	Bankeprøve/visuel bedømmelse.				
6	Er underlaget overfladetørt.	visuelt.				

Vedr. vejledning og bemærkninger se side 2

- Afvigelser udbedret

Dato .....

Underskrift.....  
(Den ansvarlige for kvalitetssikringen)

