



CHECKLISTE TIL UNDERLAG FOR VÆGSPARTEL

ENTREPRISEOPLYSNINGER

Firmanavn:
Projektadresse:
Ansvarlig:
Bygning: Opgang: Lejlighed:
Hovedentreprenør: tlf:
Projektleder:

UDFØRELSESKONTROL

Pkt.	Kontrollemne.	Kontrolmetode	Dato	Kontrolpkt opfyldt		Initial
				Ja	Nej	
1	Er temperaturen min. 5°C.	Måles.				
2	Er temperaturen i bygningsdelen min 5 °C.	Måles.				
3	Er underlaget rent for olie, fedt og lign.	Vand påsprøjtes, det konstateres om det preller af.				
4	Er underlaget rent for støv, snavs, mørtelrester, løse dele og lign.	Underlaget kastes med en stiv kost, det konstateres om støv og andet hvirvles op.				
5	Er underlaget fastsiddende og bæredygtigt	Bankeprøve/visuel bedømmelse.				
6	Er underlaget tørt	Visuelt.				
7	Er primning nødvendig? (se datablade).					

Vedr. vejledning og bemærkninger se side 2

- Afvigelser udbedret

Dato

Underskrift.....
(Den ansvarlige for kvalitetssikringen)

